VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Cooper Bussmann (UK) Ltd.
Burton-on-the-Wolds
Melton Road, Loughborough
LEICESTERSHIRE
LE12 5TH
UNITED KINGDOM

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sicherungseinsatz, NH-System
Fuse-link, NH-System
NHG00B; NHG00BI
NHG00BE; NHG00BIE

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1):2010-03; EN 60269-1:2007 + A1:2009
DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2):2011-09 HD 60269-2:2010

Aktenzeichen: 2056500-1150-0019 / 163647
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40007576 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-08-29
(letzte Änderung/updated 2012-05-14)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name andregistered seat of the Certificate holder*
Cooper Bussmann (UK) Ltd., Burton-on-the-Wolds, Melton Road, Loughborough, LEICESTERSHIRE, LE12 5TH, UNITED KINGDOM

Aktenzeichen / *File ref.*
2056500-1150-0019 / 163647 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated* 2012-05-14
Datum / *Date* 2003-08-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007576
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007576.

Sicherungseinsatz, NH-System
Fuse-link, NH-System
NHG00B; NHG00BI
NHG00BE; NHG00BIE

Typ(en) / *Type(s)*:

NHG00B; NHG00BI
NHG00BE; NHG00BIE

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 500 V
Bemessungsstrom *Rated current*	125 A; 160 A
Bemessungsfrequenz *Rated frequency*	45 bis / to 62 Hz
Bemessungsausschaltvermögen *Rated breaking capacity*	120 kA
Baugröße *Size*	00
Betriebsklasse *Utilization category*	gG
Grifflasche *Gripping lug*	spannungsführend (Typen NHG00B, NHG00BE) *energized (types NHG00B, NHG00BE)* spannungsfrei (Typen NHG00BI, NHG00BIE) *de-energized (types NHG00BI, NHG00BIE)*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name andregistered seat of the Certificate holder*
Cooper Bussmann (UK) Ltd., Burton-on-the-Wolds, Melton Road, Loughborough, LEICESTERSHIRE, LE12 5TH, UNITED KINGDOM

Aktenzeichen / *File ref.*
2056500-1150-0019 / 163647 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated* 2012-05-14
Datum / *Date* 2003-08-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007576
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007576.

Anzeigevorrichtung *Indicating device*	Anzeiger (vorne und oben) *Indicator (in front and at the top)*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32